

(消防法第 16 条の 3 関係)

災害発生届

平成〇〇年〇月〇日

遠賀・中間地域広域行政事務組合

代表理事 殿

届出者

住所又は事務所所在地

福岡県遠賀郡〇〇町〇丁目〇番〇号

氏名又は名称

〇〇石油株式会社 〇〇給油所

所長 〇〇 〇〇 印

平成〇〇年〇月〇日付第〇〇〇〇号で許可を受けておりました危険物給油取扱所で
災害が発生しました。

設 置 場 所

遠賀郡〇〇町〇丁目〇番〇号

発 生 日 時

平成〇〇年〇月〇日 午前〇時〇〇分

1 発生原因 2 発生状況 3 取たる処置

4 被害状況 5 その他参考事項

以上 5 点について別紙に詳しく記載する事。

※受付欄

※経過欄

備考 ※印の欄は、記入しないこと

別紙

1 発生原因

お客の運転する乗用車が固定給油設備に衝突。

2 発生状況

給油を終えたお客が車両を動かした際に運転を誤り固定給油設備に接触し破損させた。

3 取たる処置

固定給油設備の電源を遮断。消火器を設置し油漏れがないことを確認。119番通報した。

4 被害状況

固定給油設備のフレーム及び保護カバー破損。

5 その他参考事項

けが人なし。

危険物の漏えいなし。

被害額見積もり 5万円